

南阳市生态环境局唐河分局文件

唐环审〔2024〕16号

关于古城乡井楼村排污口污水处理工程 环境影响报告表的批复

河南禹泰建设有限公司：

你公司（统一社会信用代码 91411328693520040T）报送的由河南省晨墨环境科技有限公司编制的《河南禹泰建设有限公司环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

一、该项目位于河南省南阳市唐河县古城乡井楼村，总投资467.64万元，项目占地1800平方米。该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生

产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施和应急措施。

（三）项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能，并按国家有关规定安装门禁系统和视频监控等设备并与环保部门联网。重点做好以下工作：

1. 废水。污水经“格栅+调节池+A2O+二沉池+絮凝沉淀+砂滤+消毒”达标后经自然沟排入三夹河；排放标准应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求。

2. 废气。严格落实大气污染防治措施，增强集气效率。恶臭

气体采取集气管道+活性炭吸附处理后由 15 米高排气筒 DA001) 排放; 排放标准应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中表 4 二级标准要求同时控制甲烷体积浓度。

3. 噪声。采取基础减振、厂房隔声等措施, 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

4. 固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 要求; 危险废物贮存要满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 要求, 并依法依规交有资质的单位进行处置。

(四) 落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和应急管理要求, 严禁环境事故发生。

四、如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求, 届时你公司应按新标准和新管理要求执行。

五、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目建成后, 建设单位应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年, 方决定该项目开工建设的, 其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核; 项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的, 建设单位应当重新报批建设项

目的环境影响评价文件。

七、项目的日常监督管理由南阳市生态环境局唐河分局综合行政执法大队负责。

南阳市生态环境局唐河分局

2024年3月25日

